СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H00790

Срок действия с 29.03.2019 **по** 28.03.2022

№ 0440603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 6300А, предназначенные для эксплуатации в сейсмоактивных районах с сейсмической активностью до 9 баллов по шкале MSK-64 включительно
ТУ 3434-010-83838918-2010
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
27.12.31.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Росэнергосистемы»
Адрес: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Минеральная, дом 13, литера «К», помещение 2Н

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Росэнергосистемы»
Адрес: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Минеральная, дом 13, литера «К», помещение 2Н
Телефон: 8-812-331-37-14, E-mail: info@etm-res.ru
ИНН: 7804382585

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 816-03/12-ЦСТ, 817-03/12-ЦСТ от 21.03.2019 года, выданных испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П.

Руководитель органа _____ подпись — И.К. Богословов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ подпись — С.В. Лаврентьев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации